

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

1. W rozdzielnicach elektrycznych na projekcie zaznaczono kolorami czarnym i czerwonym elementy. Prosimy o wyjaśnienie, którym kolorem zaznaczono elementy do doposażenia, a którym istniejące ? Prosimy również o odpowiedź czy istniejące tablice elektryczne posiadają odpowiednią ilość modułów aby je doposażyć ? Jeżeli nie posiadają odpowiedniej ilości modułów to prosimy o dodanie pozycji dotyczących wymiany tablic na nowe.

ad. 1. Kolorem czerwonym zaznaczono nowe elementy, kolorem czarnym elementy istniejące wg wcześniejszych opracowań.

Rozdzielnice są wymienione z zagwarantowaną rezerwą wg wcześniejszych opracowań.

2. W pozycji nr 18 przedmiaru elektrycznego dot. Sal lekcyjnych nr 3,116,209 i 210 widnieje zapis : "Układanie przewodów HDMI – komplet". Prosimy o podanie szczegółowych wymagań przewodu HDMI (jego parametry techniczne) z uwagi na rozbieżność cenową typu przewodu oraz ilość przewodu.

ad. 2. Parametry kabla HDMI: High Speed with Ethernet CCS

Wersja HDMI - 2.0

Max szerokość pasma sygnału - 340 MHz

Max przepływ TMDS - 10,2 Gbit/s

Głębina koloru - 48 bit/px

Max rozdzielczość złącza - 4096x2160p24

Długość – 15(20)m

Przy większej długości należy sortować kable HDMI z wbudowanym wzmacniaczem

3. W pozycji nr 19 przedmiaru elektrycznego dot. Sal lekcyjnych nr 3,116,209 i 210 widnieje zapis : "Układanie przewodów USB – komplet". Prosimy o podanie szczegółowych wymagań przewodu USB (jego parametry techniczne) z uwagi na rozbieżność cenową typu przewodu oraz ilość przewodu.

ad. 3. Parametry kabla USB: Kabel aktywny wzmacniający sygnał USB

Wersja USB min - 2.0

Długość – 15(20)m